

Leistungserklärung

LE-12566-3-BUBBLERPLUS

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

BUBBLER PLUS

2. Verwendungszweck:

Behandlung von häuslichem Schmutzwasser für bis zu 50 EW

3. Hersteller:

ATB WATER GmbH

Südstr. 2

D-32457 Porta Westfalica

4. Bevollmächtigter:

Nicht relevant

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

6. a) Harmonisierte Norm:

EN 12566-3:2005+A2:2013

Notifizierte Stelle(n):

NB0992 (MFPA, Weimar)

7. Erklärte Leistung(en):

Wirksamkeit der Behandlung als: Reinigungsleistung		
Wirkungsgrad der Reinigungsleistung [%] (geprüfte organische Schmutzfracht 0,334 kg BSB ₅ /d)	CSB	94,3 (42 mg/l)
	BSB ₅	99,1 (3 mg/l)
	NH ₄ -N	98,7 (0,7 mg/l)*
	SS	96,0 (12 mg/l)
Reinigungskapazität als: Bemessung		
Nominale organische Schmutzfracht	0,36 kg BSB ₅ /d	
Nominaler Tageszufluss (Q _N)	0,9 m ³ /d	
Wasserdichtheit (Prüfung mit Wasser)	Bestanden	
Standicherheit und Verformung unter maximaler Belastung		
Standicherheit	Beton: Maximale Erdüberdeckung: 0,5 m; WET	
Dauerhaftigkeit	Bestanden	Beton: [EN 206-1]
Brandverhalten	A1	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	

* für T>12°C

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der o.g. Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Porta Westfalica, den 03.07.2023


Murat Ceylan (Geschäftsführer)